

平成30年度 全地点の最高値・最小値・平均値(糸満市)

検査項目		最高値	最小値	平均値
1	一般細菌	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	<0.0001 mg/L	<0.0001 mg/L	<0.0001 mg/L
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	<0.00005 mg/L	<0.00005 mg/L
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
6	鉛及びその化合物	0.002 mg/L	<0.001 mg/L	0.001 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
8	六価クロム化合物	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	<0.004 mg/L	<0.004 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14 mg/L	0.12 mg/L	0.12 mg/L
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/L	<0.05 mg/L	<0.05 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.016 mg/L	0.015 mg/L	0.015 mg/L
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
15	1,4-ジオキサン	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0004 mg/L	<0.0004 mg/L	<0.0004 mg/L
17	ジクロロメタン	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
18	テトラクロロエチレン	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
19	トリクロロエチレン	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
20	ベンゼン	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L	<0.0002 mg/L
21	塩素酸	0.07 mg/L	<0.05 mg/L	0.06 mg/L
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
23	クロロホルム	0.0097 mg/L	0.0013 mg/L	0.0037 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	<0.002 mg/L	0.002 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.0194 mg/L	0.0086 mg/L	0.0130 mg/L
26	臭素酸	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
27	総トリハロメタン	0.044 mg/L	0.018 mg/L	0.030 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	<0.002 mg/L	0.002 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.0128 mg/L	0.0043 mg/L	0.0083 mg/L
30	ブロモホルム	0.0096 mg/L	0.0035 mg/L	0.0053 mg/L
31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L	<0.008 mg/L	<0.008 mg/L
32	亜鉛及びその化合物	0.014 mg/L	<0.001 mg/L	0.004 mg/L
33	アルミニウム及びその化合物	0.057 mg/L	0.032 mg/L	0.040 mg/L
34	鉄及びその化合物	0.018 mg/L	<0.01 mg/L	0.010 mg/L
35	銅及びその化合物	0.005 mg/L	<0.001 mg/L	0.002 mg/L
36	ナトリウム及びその化合物	15.8 mg/L	15.0 mg/L	15.5 mg/L
37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L	<0.001 mg/L
38	塩化物イオン	43.0 mg/L	26.5 mg/L	34.8 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.0 mg/L	30.3 mg/L	34.4 mg/L
40	蒸発残留物	125 mg/L	91 mg/L	109 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	<0.02 mg/L	<0.02 mg/L
42	ジオスミン	<0.000001 mg/L	<0.000001 mg/L	<0.000001 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	<0.000001 mg/L	<0.000001 mg/L
44	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L	<0.002 mg/L
45	フェノール類	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L	<0.0005 mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L
47	pH値	8.1	7.5	7.6
48	味	-	-	-
49	臭気	-	-	-
50	色度	<0.5 度	<0.5 度	<0.5 度
51	濁度	<0.1 度	<0.1 度	<0.1 度
目16	残留塩素	0.72 mg/L	0.19 mg/L	0.50 mg/L