

空調機器表 (1)

記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)		台数	備 考	記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)		台数	備 考		
			相	電 圧						CON (k w)	FAN (k w)			相	電 圧
GHP-1	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	0.650×1 0.734×1	1	設置場所2階（北側）室外機置場	GHP-4	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	0.650×1 0.734×1	1	設置場所3階 室外機置場
	パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：85.0 kw（消費電力：1.74 kw）							パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：85.0 kw（消費電力：1.74 kw）					
		暖房能力：95.0 kw（消費電力：1.68 kw）								暖房能力：95.0 kw（消費電力：1.68 kw）					
		燃料消費量（冷房）：75.4 kw								燃料消費量（冷房）：75.4 kw					
		燃料消費量（暖房）：80.5 kw								燃料消費量（暖房）：80.5 kw					
		付 属 品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む								付属品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む					
															GXYDP850D（ダイキン工業）
GHP-1-I	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：天井カセット形（4方向）	1	200	0.053	12	設置場所：1階 展示室、常設展示室	GHP-4-I	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：天井カセット形（4方向）	1	200	0.106	3	設置場所：1階 ホワイエ
	パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：7.1 kw（消費電力：0.072 kw）							パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：14.0 kw（消費電力：0.209 kw）					
		暖房能力：8.0 kw（消費電力：0.068 kw）								暖房能力：16.0 kw（消費電力：0.200 kw）					
		付 属 品：化粧パネル、ドレンアップ、ワイヤードリモコン、吹出ユニット、								付 属 品：化粧パネル、ドレンアップ、ワイヤードリモコン、リモコンコード（15m）					
		：7L47J 8' 外150φ（4m）、9E22J2-D'（15m）、その他付属品一式含む								：その他付属品一式含む					
										：集中コントローラー発停					FGXFP140MJ（ダイキン工業）
GHP-2	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	0.650×1 0.734×1	1	設置場所2階（北側）室外機置場	GHP-4-2	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：天井ビルトイン形	1	200	0.3	3	設置場所：1階 ホワイエ
	パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：85.0 kw（消費電力：1.74 kw）							パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：14.0 kw（消費電力：0.216 kw）					
		暖房能力：95.0 kw（消費電力：1.68 kw）								暖房能力：16.0 kw（消費電力：0.211 kw）					
		燃料消費量（冷房）：75.4 kw								送 風 量：1.890 m3/h					
		燃料消費量（暖房）：80.5 kw								付 属 品：ドレンアップ、ワイヤードリモコン、リモコンコード（15m）					
		付 属 品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む								：吹出アダプター（200φ×2）、7L47J 8' 外200φ（2m）×2、					
										：吸込口フランジ、フィルター（メーカー標準）、フィルターボックス、					
										：吸込キャンパス、吸込フルパネル、その他必要付属品一式					
										：集中コントローラー発停					FGXSP140D（ダイキン工業）
GHP-2-I	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：床置ダクト接続型	3	200	5.5	1	設置場所：1階 サバニシアター	GHP-5	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	0.321×1 0.431×1	1	設置場所3階 室外機置場
	パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：77.5 kw（消費電力：3.79 kw）							パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：56.0 kw（消費電力：0.914 kw）					
		暖房能力：90.0 kw（消費電力：3.79 kw）								暖房能力：63.0 kw（消費電力：0.628 kw）					
		送 風 量：15.300 m3/h								燃料消費量（冷房）：44.6 kw					
		外 気 量：4.170 m3/h								燃料消費量（暖房）：43.6 kw					
		機外静圧：218 Pa								付属品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む					
		付 属 品：防振架台、外部入力端子（火災停止）、運転表示端子、一括異常表示端子								：集中コントローラー					GXYDP560D（ダイキン工業）
		：基礎ボルト（SUS）、その他必要付属品一式含む								：集中コントローラー					
		：集中コントローラー発停													
GHP-3	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	0.321×2 0.431×2	1組	設置場所2階（北側）室外機置場	GHP-5-I	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：天井カセット形（4方向）	1	200	0.106	4	設置場所：2階 ホワイエ、階段室
	パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：112.0 kw（56.0kw×2）							パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：14.0 kw（消費電力：0.209 kw）					
		暖房能力：126.0 kw（63.0kw×2）								暖房能力：16.0 kw（消費電力：0.200 kw）					
		消費電力（冷房）：1.828 kw（0.914 kw×2）								付 属 品：化粧パネル、ドレンアップ、ワイヤードリモコン、リモコンコード（15m）					
		消費電力（暖房）：1.256 kw（0.628 kw×2）								：その他付属品一式含む					
		燃料消費量（冷房）：89.2 kw（44.6 kw×2）								：集中コントローラー発停					FGXFP140MJ（ダイキン工業）
		燃料消費量（暖房）：87.2 kw（43.6 kw×2）													
		付属品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む													
										GXYDP560D（ダイキン工業）					
GHP-3-I	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：床置ダクト接続型	3	200	7.5	1	設置場所：1階 交流ロビー								
	パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：112.0 kw（消費電力：6.10 kw）								消費電力（冷房）：2.742 kw（0.914 kw×3）					
		暖房能力：126.0 kw（消費電力：6.10 kw）								消費電力（暖房）：1.884 kw（0.628 kw×3）					
		送 風 量：20,400 m3/h								燃料消費量（冷房）：133.8 kw（44.6 kw×3）					
		外 気 量：3,330 m3/h								燃料消費量（暖房）：130.8 kw（43.6 kw×3）					
		機外静圧：236 Pa								付属品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む					
		付 属 品：防振架台、外部入力端子（火災停止）、運転表示端子、一括異常表示端子													GXYDP560D（ダイキン工業）
		：基礎ボルト（SUS）、その他必要付属品一式含む													
		：集中コントローラー発停													FGXVP1120MAR（ダイキン工業）

(注記)

- | | |
|---|---|
| <p>1. GHP 系統、ガス配管は LP ガスとする。</p> <p>2. 空調機はグリーン購入は適合品とする。</p> <p>3. 空調機能力は JIS B 8627-1 に規定された定格条件・試験方法に基づく能力とする。</p> <p>4. 室外機ケーシング内面空気及び室外機フィンが耐塩害塗装を施し、補修期間は 5 年間とする。(フィンを除く)。</p> <p>5. エアコンはインバータ機種、ヤマト対策として屋外機用蓋盤を全面コーティング塗布及びヤマトガード付とする。</p> <p>6. 冷房能力は JIS 1 条条件とする。</p> <p>7. 2015 年省エネルギー標準クリア商品とする。</p> | <p>9. 冷暖房の外部露出部はガルバリウムラッキング仕上り(クリア塗装・VUV 付地)とし、屋内露出部はスリムダクト外装を施す。</p> <p>10. 室外機の足付ボルトはステンレス製とし転脱防止用ステンレスワイヤー(φ6mm 以下)を施す。</p> <p>11. 室外機の側板は、L 型アングル(溶融亜鉛メッキ)、棒鋼・ナット(ステンレス製)で補強する。</p> <p>12. 室外機は外部接続機付付きとする。</p> <p>13. 冷暖房サイズについては選定メーカーに確認する事。</p> <p>14. 電気負荷は参考値とする。</p> <p>15. 機械設備機器工事の機器において高振動対策は本工事とする。(沖電機との調整及び対策内)</p> |
|---|---|

工事名称	(仮称) 糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事 (機械)		
工事場所	糸満市潮崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施 工 (株) 沖純プラスチック産業 三幸開発 建設工事共同企業体	図面名称	図面番号	
	縮 尺	空調機器表 (1)	M-13

空調機器表 (2)

記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)			台数	備 考	記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)				台数	備 考	
			相	電圧	CON (kw)						FAN (kw)	相	電圧	CON (kw)			FAN (kw)
GHP-6-1	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：床置ダクト接続型	3	200	11.0	2	設置場所：2層 空調機械室×2台 ：（1層 大ホール用）	PAC-4	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：14.0kw（6.3～16.0kw） 暖房能力：16.0kw（7.3～20.0kw） 消費電力：4.18kw（冷房時・定格） 4.05kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	3.08	0.211	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 会議室2 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	
	パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：160.0 kw（消費電力：7.87 kw） 暖房能力：180.0 kw（消費電力：7.87 kw） 送 風 量：30.600 m3/h 外 気 量：9.000 m3/h 機外静圧：180Pa 付 属 品：防振架台、外部入力端子（火災停止）、運転表示端子、一括異常表示端子 ：基礎ボルト（SUS）、その他必要付属品一式含む ：集中コントローラー発停														SZRC160BFD（ダイキン工業）	
GHP-7	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：標準タイプ室外機（臭気低減仕様）	3	200	9.60×1 0.734×1	1	設置場所2層（南側）室外機置場	PAC-5	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：20.0kw（7.2～22.4kw） 暖房能力：22.4kw（5.7～28.0kw） 消費電力：5.95kw（冷房時・定格） 5.72kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	4.61	0.292 ×2	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 会議室3 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	
	パッケージエアコン（室外機）	冷房能力：85.0 kw（消費電力：1.74 kw） 暖房能力：95.0 kw（消費電力：1.68 kw） 燃料消費量（冷房）：75.4 kw 燃料消費量（暖房）：80.5 kw 付属品：防振架台、転倒防止ワイヤー（SUS製6mm）、その他付属品一式含む					FGXVP1600MAR（ダイキン工業）									SZRC224AD（ダイキン工業）	
							GXYDP850D（ダイキン工業）	PAC-6	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：14.0kw（6.3～16.0kw） 暖房能力：16.0kw（7.3～20.0kw） 消費電力：5.95kw（冷房時・定格） 5.72kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	3.08	0.211	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 事務・収蔵室 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	
GHP-7-1	ガスヒートポンプビルマルチ	型 式：床置ダクト接続型	3	200	5.5	1	設置場所：2層 空調機械室									SZRC160BFD（ダイキン工業）	
	パッケージエアコン（室内機）	冷房能力：77.5 kw（消費電力：3.79 kw） 暖房能力：90.0 kw（消費電力：3.79 kw） 送 風 量：15.300 m3/h 機外静圧：218 Pa 付 属 品：防振架台、外部入力端子（火災停止）、運転表示端子、一括異常表示端子 ：基礎ボルト（SUS）、その他必要付属品一式含む ：集中コントローラー発停						PAC-7	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：20.0kw（7.2～22.4kw） 暖房能力：22.4kw（5.7～28.0kw） 消費電力：5.95kw（冷房時・定格） 5.72kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	4.61	0.292 ×2	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 企画展示室 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	
							FGXVP775MAR（ダイキン工業）									SZRC224AD（ダイキン工業）	
PAC-1	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：20.0kw（7.2～22.4kw） 暖房能力：22.4kw（5.7～28.0kw） 消費電力：5.95kw（冷房時・定格） 5.72kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	4.61	0.292 ×2	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 活動室1 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	PAC-8	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：14.0kw（6.3～16.0kw） 暖房能力：16.0kw（7.3～20.0kw） 消費電力：5.95kw（冷房時・定格） 5.72kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	3.08	0.211	1組	設置場所（室外機）：1層 屋外 設置場所（室内機）：1層 事務・管理室 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
							SZRC224AD（ダイキン工業）									SZRC224AD（ダイキン工業）	
PAC-2	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：14.0kw（6.3～16.0kw） 暖房能力：16.0kw（7.3～20.0kw） 消費電力：4.18kw（冷房時・定格） 4.05kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	3.08	0.211	2組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 活動室2 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品								SZRC160BFD（ダイキン工業）	
							SZRC160BFD（ダイキン工業）	PAC-10	パッケージ形空調機	型 式：天井埋込ダクト形 冷房能力：20.0kw（7.2～22.4kw） 暖房能力：22.4kw（5.7～28.0kw） 消費電力：7.30kw（冷房時・定格） 6.61kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	4.61	0.292 ×2	3	設置場所（室外機）：2層（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 多目的室 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	
							SZRC160BFD（ダイキン工業）									SZRM224A（ダイキン工業）	
PAC-3	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向・同時ツイン） 冷房能力：14.0kw（6.3～16.0kw） 暖房能力：16.0kw（7.3～20.0kw） 消費電力：4.18kw（冷房時・定格） 4.05kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカ ワイヤードリモコン、分岐管、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	3.08	0.211	1組	設置場所（室外機）：2層（北側）室外機置場 設置場所（室内機）：1層 会議室1 新冷媒対応 室外機防振処理（クシダ・フクロ貝） グリーン購入法適合品									
							SZRC160BFD（ダイキン工業）										
							SZRC160BFD（ダイキン工業）										

(注記)

- | | |
|--|---|
| <p>1. GHP 系統は、ガスと冷媒は L P 系とする。</p> <p>2. 空調機は、グリーン購入法を品とする。</p> <p>3. 空調機能力は JIS B 8027-1 に規定された定格条件・試験方法に基づく能力とする。</p> <p>4. 室外機ケーシング内外両面及び室外機フィンには耐塩害塗装を施し、補修期間は 5 年とする。(フィンを除く)。</p> <p>5. エアコンはインバータ機種、メモリ対策として室外機器基盤を全面コーティング並びにメモリガード付とする。</p> <p>6. 冷房能力は J 1.5 条件時とする。</p> <p>7. 2015 年省エネ基準達成率 70% 以上とする。</p> | <p>9. 冷媒管の外部露出部分にはガルバリウムラミネーティング仕上り (クリア塗装・V U 下地) とし、屋内露出部分はスリムダクト外装を施す。</p> <p>10. 室外機架け付ボルトはステンレス製とし、耐腐防止用ステンレスワイヤー (φ 8mm 以上) を施す。</p> <p>11. 室外機架の側板は、L 型アングル (溶接銀メッキ)、棒鋼、ナット (ステンレス製) で補強する。</p> <p>12. 室外機架の外部接続機付付きとする。</p> <p>13. 冷媒管サイズについては選定メーカーに確認する事。</p> <p>14. 電気負荷は参考値とする。</p> <p>15. 機械設備機器工事の機器において高調波対策は本工事とする。(冷媒機との調整及び対策内)</p> |
|--|---|

工事名称	(仮称) 赤平市文化・平和・観光振興センター建設工事 (機械)		
工事場所	赤平市津崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	赤平市 企画開発部 政策推進課		
施 工 機 関	図面名称	図面番号	
(株) 沖純プラスチック産業 三車開発 建設工事共同企業体	空調機器表 (2)	M-14	
	縮 尺	—	

空調機器表（3）

記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)				台数	備 考	記 号	機 器 名 称	機 器 仕 様	(周波数60Hz)				台数	備 考
			相	電圧	CON (kw)	FAN (kw)						相	電圧	CON (kw)	FAN (kw)		
PAC-11	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：10.0kw（3.1～11.2kw） 暖房能力：11.2kw（2.8～14.0kw） 消費電力：2.47kw（冷房時・定格） 2.35kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.95	0.211	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 休憩コーナー 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	PAC-18	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（2方向） 冷房能力：5.6kw（2.6～6.3kw） 暖房能力：6.3kw（2.9～8.0kw） 消費電力：1.64kw（冷房時・定格） 1.78kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.18	0.07	1	設置場所（室外機）：3階 室外機置場 設置場所（室内機）：2階 観望室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.106 x2		SZRC112BFF（ダイキン工業）									SZRG63BFT（ダイキン工業）
PAC-12	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：5.6kw（1.4～6.3kw） 暖房能力：6.3kw（1.6～8.0kw） 消費電力：1.44kw（冷房時・定格） 1.45kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.18	0.07	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 床下1 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	PAC-19	パッケージ形空調機	型 式：天井リ形 冷房能力：10.0kw（4.8～11.2kw） 暖房能力：11.2kw（5.1～14.0kw） 消費電力：2.72kw（冷房時・定格） 2.70kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、その他付属品一式含む	3	200	1.95	0.211	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：2階 観望室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.053		SZRC63BFT（ダイキン工業）						0.15			SZRH112BFF（ダイキン工業）
PAC-13	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：5.6kw（1.4～6.3kw） 暖房能力：6.3kw（1.6～8.0kw） 消費電力：1.44kw（冷房時・定格） 1.45kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.18	0.07	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 床下2 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	RO-1	ルームエアコン	型 式：壁掛形 冷房能力：2.2kw（0.5～3.3kw） 暖房能力：2.5kw（0.6～6.2kw） 消費電力：0.425kw（冷房時・定格） 0.450kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、リモコンその他付属品一式含む	1	100	0.6	0.05	1	設置場所（室外機）：1階 屋外 設置場所（室内機）：1階 観望室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.053		SZRC63BFT（ダイキン工業）									S22XTAXS-W（ダイキン工業）
PAC-14	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：5.6kw（1.4～6.3kw） 暖房能力：6.3kw（1.6～8.0kw） 消費電力：1.44kw（冷房時・定格） 1.45kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.18	0.07	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 床下3 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	RO-2	ルームエアコン	型 式：壁掛形 冷房能力：2.8kw（0.7～4.0kw） 暖房能力：3.6kw（0.6～7.5kw） 消費電力：0.55kw（冷房時・定格） 0.660kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、リモコンその他付属品一式含む	1	100	0.75	0.05	1	設置場所（室外機）：1階 屋外 設置場所（室内機）：1階 展望ステージ奥座 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.053		SZRC63BFT（ダイキン工業）									S22XTAXS-W（ダイキン工業）
PAC-15	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：7.1kw（2.3～8.0kw） 暖房能力：8.0kw（2.0～10.6kw） 消費電力：2.10kw（冷房時・定格） 2.05kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.7	0.07	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 床下4 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	RO-3	ルームエアコン	型 式：壁掛形 冷房能力：2.2kw（0.5～3.3kw） 暖房能力：2.5kw（0.6～6.2kw） 消費電力：0.425kw（冷房時・定格） 0.450kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、リモコンその他付属品一式含む	1	100	0.6	0.05	1	設置場所（室外機）：1階 屋外 設置場所（室内機）：1階 観望室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.053		SZRC63BFT（ダイキン工業）									S22XTAXS-W（ダイキン工業）
PAC-16	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（4方向） 冷房能力：4.0kw（1.3～4.5kw） 暖房能力：4.5kw（1.2～5.9kw） 消費電力：0.960kw（冷房時・定格） 0.960kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	0.78	0.07	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 乗客倉庫 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	RO-4	ルームエアコン	型 式：壁掛形 冷房能力：2.2kw（0.5～3.3kw） 暖房能力：2.5kw（0.6～6.2kw） 消費電力：0.425kw（冷房時・定格） 0.450kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、リモコンその他付属品一式含む	1	100	0.6	0.05	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 乗務員休憩室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.053		SZRC80BFT（ダイキン工業）									S22XTAXS-W（ダイキン工業）
PAC-17	パッケージ形空調機	型 式：天井カセット形（2方向） 冷房能力：7.1kw（3.4～8.0kw） 暖房能力：8.0kw（3.6～10.6kw） 消費電力：2.25kw（冷房時・定格） 2.49kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、ドレンアップメカワイヤードリモコン、コイン式タイマー、その他付属品一式含む	3	200	1.7	0.07	1	設置場所（室外機）：3階 室外機置場 設置場所（室内機）：2階 音響室、読光室 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品	RO-5	ルームエアコン	型 式：壁掛形 冷房能力：2.2kw（0.5～3.3kw） 暖房能力：2.5kw（0.6～6.2kw） 消費電力：0.425kw（冷房時・定格） 0.450kw（暖房時・定格） 付属品：室外機防振ゴム、転倒防止ワイヤー（SUS・φ6）、リモコンその他付属品一式含む	1	100	0.6	0.05	1	設置場所（室外機）：2階（南側）室外機置場 設置場所（室内機）：1階 乗客事務所 新冷媒対応 室外機防振処理（ケラッパ・フクロ貝） グリーン購入法適合品
						0.106		SZRG80BFT（ダイキン工業）									S22XTAXS-W（ダイキン工業）

（注記）

- GHP系統、ガスの種類はLPガスとする。
- 空調機はグリーン購入法適合品とする。
- 空調機能力はJIS B 8627-1に規定された定格条件・試験方法に基づく能力とする。
- 室外機ケラッパ内外両面及び室外機フィンには耐塩害塗装を施し、補償期間は5年間とする。（フィンを除く）。
- エアコンはインバータ機種、ヤモリ対策として屋外機器基盤を全面コーティング及びヤモリガード付とする。
- 冷房能力はJIS条件時とする。
- 2015年省エネ基準省エネ率商品とする。

- 空調室外機（GHP系統）基礎は建築工事とする。
- 冷媒管の外部露出部分はガルバリウムラッキング仕上（クリア塗装・VU下地材）とし、屋内露出部はスリムダクト外装を施す。
- 室外機の壁付本体はステンレス製とし転倒防止用ステンレスワイヤー（φ6mm以上）を施す。
- 室外機の側板は、L型アングル（溶融亜鉛メッキ）、棒鋼・ナット（ステンレス製）で補強する。
- 室外機は外部接続端子付きとする。
- 冷媒管サイズについては選定メーカーに確認する事。
- 電気容量は参考値とする。
- 機械設備機器工事の機器において高調波対策は本工事とする。（沖縄電力との調整及び対策具）

工事名称	（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事（機械）		
工事場所	糸満市潮崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施 工 （株）沖縄プラスチック産業 三幸開発 建設工事共同企業体	図面名称 空調機器表（3）		図面番号 M-15
	縮 尺 —		