

換気機器表（１）															
記号	機器名称	機 器 仕 様	電気容量（60Hz）			台数	備 考	記号	機器名称	機 器 仕 様	電気容量（60Hz）			台数	備 考
			相	電圧 （V）	容量 （kW）						相	電圧 （V）	容量 （kW）		
HEX-1	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：540m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φF付用×2、防振吊り金具、 コントロールスイッチ、消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	2	設置場所：1階 継承体験エリア 活動室1 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-15	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：250φ） 常時風量：900m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：900m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード250φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 フィルター、24時間常時運転表示（3台中1台のみ）、 その他標準付属品一式	1	200	520w	3	設置場所：1階 創造発信エリア 多目的室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N80RX3D（三菱電機）
HEX-2	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：540m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	2	設置場所：1階 継承体験エリア 活動室2 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-16	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：100φ） 常時風量：120m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：120m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード100φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、24時間常時運転表示、 その他標準付属品一式	1	200	126w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 事務員休憩室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N15RX3D（三菱電機）
HEX-3	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：540m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φF付用×2、防振吊り金具、 コントロールスイッチ、消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	1	設置場所：1階 継承体験エリア 会議室1 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-17	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：100φ） 風 量：210m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード100φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	126w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 休憩コーナー パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N15RX3D（三菱電機）
HEX-4	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：540m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φF付用×2、防振吊り金具、 コントロールスイッチ、消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	1	設置場所：1階 継承体験エリア 会議室2 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-18	全熱交換器	型 式：天井埋込カセット形（電気式シャッタータイプ、ダクト径：100φ） 常時風量：90m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：90m3/ｈ×50Pa 付属品：パイプフード100φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 フィルター、24時間常時運転表示、その他標準付属品一式	1	100	43w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 産産事務所 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） VL-150ZSD2（三菱電機）
HEX-5	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：720m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φF付用×2、防振吊り金具、 コントロールスイッチ、消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	515w	1	設置場所：1階 継承体験エリア 会議室3 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N65RX3D（三菱電機）	HEX-19	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 風 量：240m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	142w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 果屋1 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N25RX3D（三菱電機）
HEX-6	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：480m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φF付用×2、防振吊り金具、 コントロールスイッチ、消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	1	設置場所：1階 継承体験エリア 企画展示室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-20	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 風 量：240m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	2	200	142w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 果屋2 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N25RX3D（三菱電機）
HEX-7	全熱交換器 24時間常時運転	型 式：床置形（インバーター端子付） 常時風量：4、200m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：4、200m3/ｈ×200Pa 付属品：専用リモコン（24時間換気対応）、速度調整用インバーター、 高性能フィルター、予備フィルター、24時間常時運転表示、 キャンパス継手：750×300×4個、その他標準付属品一式	3	200	3.56	1	設置場所：1階 地域発信エリア 常設展示室 サニシアター LF-S00X2-F60（三菱電機）	HEX-21	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 風 量：240m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	142w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 果屋3 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N25RX3D（三菱電機）
HEX-8	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 風 量：350m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	225w	1	設置場所：1階 管理エリア 事務管理室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N35RX3D（三菱電機）	HEX-22	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 風 量：330m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	225w	2	設置場所：1階 創造発信エリア 果屋4 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N25RX3D（三菱電機）
HEX-10	全熱交換器	型 式：床置形（インバーター端子付） 風 量：2、640m3/ｈ×200Pa 付属品：専用リモコン、速度調整用インバーター、高性能フィルター、 予備フィルター、キャンパス継手：750×300×4個、 その他標準付属品一式	3	200	3.56	1	設置場所：1階 交流情報エリア エントランスホール、交流ロビー LF-S00X2-F60（三菱電機）	HEX-23	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：450m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	1	設置場所：2階 創造発信エリア ホワイエ通路 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）
HEX-11	全熱交換器 3台中1台を24時間常時運転	型 式：天井埋込形（ダクト径：200φ） 風 量：480m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、その他標準付属品一式	1	200	310w	3	設置場所：1階 創造発信エリア ホワイエ パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N50RX3D（三菱電機）	HEX-24	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 常時風量：40m3/ｈ 風 量：210m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード100φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、24時間常時運転表示、 その他標準付属品一式	1	200	142w	1	設置場所：2階 創造発信エリア 調光・音響室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N25RX3D（三菱電機）
HEX-13	全熱交換器 24時間常時運転	型 式：天井埋込カセット形（電気式シャッタータイプ、ダクト径：100φ） 常時風量：90m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：90m3/ｈ×50Pa 付属品：パイプフード100φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 フィルター、24時間常時運転表示、その他標準付属品一式	1	100	43w	1	設置場所：1階 創造発信エリア 救護室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） VL-150ZSD2（三菱電機）	HEX-25	全熱交換器	型 式：天井埋込形（ダクト径：150φ） 常時風量：30m3/ｈ 風 量：360m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード150φ用×2、防振吊り金具、コントロールスイッチ、 消音型給排気グリル×2、24時間常時運転表示、 その他標準付属品一式	1	200	225w	1	設置場所：2階 創造発信エリア 観覧室 パイプフード：SUS製深形、防虫網付（給気用） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付（排気用） LGH-N35RX3D（三菱電機）
HEX-14	全熱交換器 2台中1台を24時間常時運転	型 式：床置形（インバーター端子付） 常時風量：9、000m3/ｈ ※一般換気（ロスナイ運転）を24時間常時運転 風 量：9、000m3/ｈ×400Pa 付属品：専用リモコン（24時間換気対応）、速度調整用インバーター、 高性能フィルター、24時間常時運転表示（2台中1台のみ）、 予備フィルター、キャンパス継手：1、100×420×2個、 キャンパス継手：620×420×2個、その他標準付属品一式	3	200	15kW	2	設置場所：2階 創造発信エリア 空想機械室 LP-1000X4-24（三菱電機）								

工事名称	（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事（機械）		
工事場所	糸満市潮崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施 工 （株）沖縄プラスチック産業 三幸開発 建設工事共同企業体	図面名称 換気機器表（１） 縮 尺 —	図面番号 M-21	

換気機器表（2）

記号	機器名称	機 器 仕 様	電 気 容 量 (60Hz)			台数	備 考	記号	機器名称	機 器 仕 様	電 気 容 量 (60Hz)			台数	備 考
			相	電 圧 (V)	容 量 (kW)						相	電 圧 (V)	容 量 (kW)		
FE-1	ストレートシロッコファン 24時間常時運転	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：250φ）#1 1/2 常時風量：1,790m3/ｈ ※一般換気を24時間常時運転 風 量：1,790m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード250φFD付用、中間ダクト用VD150φ用×5、 消音型給排気グリル150φ用×5、コントロールスイッチ、 速度調節器インバーター、防振吊り金具、24時間常時運転表示、 その他標準付属品一式	3	200	445w	1	設置場所：1階 男子トイレ パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-150TUG（三菱電機）	FE-16	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：160m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	23w	1	設置場所：1階 多目的トイレ4 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-15ZPC12（三菱電機）
FE-2	ストレートシロッコファン	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：250φ）#1 1/2 風 量：2,280m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード250φFD付用、中間ダクト用VD150φ用×5、 消音型給排気グリル150φ用×5、コントロールスイッチ、 速度調節器インバーター、防振吊り金具、その他標準付属品一式	3	200	570w	1	設置場所：1階 女子トイレ パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-180TUG（三菱電機）	FE-17	ストレートシロッコファン	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：200φ）#1 1/4 風 量：920m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用、消音型給排気グリル150φ用×2、 コントロールスイッチ、防振吊り金具、温度センサースイッチ、 その他標準付属品一式	3	200	187w	1	設置場所：1階 大道具倉庫 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-90TUG（三菱電機）
FE-3	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：200m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φFD付用、その他標準付属品一式	1	100	23.5w	1	設置場所：1階 多目的トイレ1 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-17ZSC10（三菱電機）	FE-18	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：240m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	49w	1	設置場所：1階 楽器倉庫 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-20ZC12（三菱電機）
FE-4	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：200m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φFD付用、その他標準付属品一式	1	100	23.5w	1	設置場所：1階 多目的トイレ2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-17ZSC10（三菱電機）	FE-19	天井換気扇	型 式：低騒音型（金属製ボディ） 風 量：380m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	82w	1	設置場所：2階 男子トイレ2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-23ZB10（三菱電機）
FE-5	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：160m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	23w	1	設置場所：1階 授乳室 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-15ZPC10（三菱電機）	FE-20	天井換気扇	型 式：低騒音型（金属製ボディ） 風 量：410m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	82w	1	設置場所：2階 女子トイレ2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-23ZB10（三菱電機）
FE-6	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：70m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	15.5w	1	設置場所：1階 給湯コーナー パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-13ZC10（三菱電機）	FE-21	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：280m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	49w	1	設置場所：2階 多目的トイレ3 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-20ZC10（三菱電機）
FE-7	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：150m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	23w	1	設置場所：1階 収納2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-15ZPC10（三菱電機）	FE-22	有圧換気扇 ※FS-1と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：30cm） 風 量：1,320m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 その他標準付属品一式	1	100	70w	1	設置場所：2階 電気室1 ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-8	ストレートシロッコファン	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：200φ）#1 1/4 風 量：970m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用、消音型給排気グリル150φ用×2、 コントロールスイッチ、防振吊り金具、温度センサースイッチ、 その他標準付属品一式	3	200	187w	1	設置場所：1階 準備・収蔵室 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-90TUG（三菱電機）	FE-23	有圧換気扇 ※FS-2と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：50cm） 風 量：6,600m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、速度調節器インバーター、 その他標準付属品一式	3	200	280w	1	設置場所：2階 電気室2 ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-9	ストレートシロッコファン	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：200φ）#1 1/4 風 量：530m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード200φ用、消音型給排気グリル150φ用×2、 コントロールスイッチ、防振吊り金具、温度センサースイッチ、 その他標準付属品一式	3	200	152w	1	設置場所：1階 展示倉庫 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-80TUG（三菱電機）	FE-24	有圧換気扇 ※FS-3と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：20cm） 風 量：430m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 その他標準付属品一式	1	100	32w	1	設置場所：2階 ボン室 ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-10	天井換気扇 24時間常時運転	型 式：低騒音型（金属製ボディ） 風 量：120m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	27w	1	設置場所：1階 給湯室 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-13ZY9（三菱電機）	FE-25	有圧換気扇 ※FS-4と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：40cm） 風 量：1,920m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 その他標準付属品一式	1	100	198w	1	設置場所：2階 空調機械室（交流ロビー） ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-11	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：160m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	23w	2	設置場所：1階 男子更衣室トイレ パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-15ZPC10（三菱電機）	FE-26	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：170m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード100φ用、その他標準付属品一式	1	100	23w	1	設置場所：2階 備蓄倉庫 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-15ZPC12（三菱電機）
FE-12	天井換気扇	型 式：低騒音型（樹脂製ボディ） 風 量：190m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	23.5w	1	設置場所：1階 女子更衣室トイレ パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-17ZSC10（三菱電機）	FE-27	有圧換気扇 ※FS-5と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：40cm） 風 量：3,840m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、速度調節器インバーター、 その他標準付属品一式	3	200	200w	1	設置場所：2階 空調機械室 ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-13	ストレートシロッコファン	型 式：天井埋込タイプ 消音形（接続ダクト径：250φ）#1 1/2 風 量：1,930m3/ｈ×100Pa 付属品：パイプフード250φ用、消音型給排気グリル200φ用×2、 コントロールスイッチ、防振吊り金具、温度センサースイッチ、 その他標準付属品一式	3	200	570w	1	設置場所：1階 倉庫2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-180TUG（三菱電機）	FE-28	有圧換気扇 ※FS-7と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：20cm） 風 量：550m3/ｈ×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 その他標準付属品一式	1	100	32w	1	設置場所：3階 排煙機室 ウェザーカバー：SUS製、防鳥網付 電動シャッター、バックガード：SUS製
FE-14	天井換気扇 24時間常時運転	型 式：低騒音型（金属製ボディ） 常時風量：250m3/ｈ ※一般換気を24時間常時運転 風 量：410m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、24時間常時運転表示、 その他標準付属品一式	1	100	82w	1	設置場所：1階 WC-2（男） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-23ZB12（三菱電機）	FE-29	ストレートシロッコファン	型 式：厨房用（接続ダクト径：200φ）#1 1/4 風 量：1,140m3/ｈ×150Pa 付属品：パイプフード200φ用、消音型給排気グリル100φ用×7、 中間ダクト用VD100φ用×7、コントロールスイッチ、 防振吊り金具、その他標準付属品一式	1	100	285w	1	設置場所：1階 活動室2 パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 BFS-100SXA（三菱電機）
FE-15	天井換気扇	型 式：低騒音型（金属製ボディ） 風 量：550m3/ｈ×40Pa 付属品：パイプフード150φ用、その他標準付属品一式	1	100	90w	1	設置場所：1階 WC-2（女） パイプフード：SUS製深形、ガラリ付 VD-23ZXP12-C（三菱電機）	注記 ※1. 標準付属品には、吊り金具等、標準的に必要な部材をいう。 ※2. パイプフードはメーカー標準色の機付塗装を施す。							
											工事名称		（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター建設		
											工事場所		糸満市南崎町1丁目1番2の一部		

工事名称		（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事（機械）	
工事場所		糸満市潮崎町1丁目1番2の一部	
竣工年月		令和3年10月	
発注機関		糸満市 企画開発部 政策推進課	
施 工 （株）沖縄プラスチック産業 三幸開発 建設工事共同企業体	図面名称		図面番号 M-22
	換気機器表（2）		
	縮 尺 —		

換気機器表（３）

記号	機器名称	機 器 仕 様	電気容量（６０Ｈｚ）			台数	備 考	記号	機器名称	機 器 仕 様	電気容量（６０Ｈｚ）			台数	備 考
			相	電圧 （V）	容量 （kW）						相	電圧 （V）	容量 （kW）		
FS-1	有圧換気扇 ※FE-22と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：30cm） 風 量：1,320m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	1	100	7.3w	1	設置場所：2階 電気室1 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EF-30BSXB3-F（三菱電機）	OA-1	自然給気口	型式：給排気グリル（プラスチック製 消音形） 接続ダクト径：100φ 付属品：天吊り金具、その他標準付属品一式	—	—	—	13	設置場所：1、2階 各室（図示） PZ-N10FGP2（三菱電機）
								OA-2	自然給気口	型式：給排気グリル（プラスチック製 消音形） 接続ダクト径：150φ 付属品：天吊り金具、その他標準付属品一式	—	—	—	4	設置場所：1、2階 各室（図示） PZ-N15FGP2（三菱電機）
FS-2	有圧換気扇 ※FE-23と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：60cm） 風 量：6,600m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、速度調節器インバーター、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	3	200	74.0w	1	設置場所：2階 電気室2 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EG-60FTXB3-F（三菱電機）	OA-3	自然給気口	型式：給排気グリル（プラスチック製 消音形） 接続ダクト径：200φ 付属品：天吊り金具、その他標準付属品一式	—	—	—	1	設置場所：1、2階 各室（図示） PZ-N20FGP2（三菱電機）
FS-3	有圧換気扇 ※FE-24と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：20cm） 風 量：430m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	1	100	3.3w	1	設置場所：2階 ボンブ室 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EF-20YSXB3（三菱電機）		パイプフードA	型式：深形フード（ステンレス製 標準タイプ 防虫網付） 接続ダクト径：100φ 付属品：その他標準付属品一式	—	—	—	6	設置場所：1、2階 各室（図示） AT-100FGS5（三菱電機）
FS-4	有圧換気扇 ※FE-25と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：40cm） 風 量：1,920m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	1	100	23.0w	1	設置場所：2階 空調機械室（交流ロビー） ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EF-40DSXB3-F（三菱電機）		パイプフードB	型式：深形フード（ステンレス製 標準タイプ 防虫網付） 接続ダクト径：150φ 付属品：その他標準付属品一式	—	—	—	2	設置場所：1、2階 各室（図示） AT-150FGS5（三菱電機）
FS-5	有圧換気扇 ※FE-27と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：50cm） 風 量：3,840m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、速度調節器インバーター、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	3	200	38.0w	1	設置場所：2階 空調機械室 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EG-50ETXB3-F（三菱電機）		パイプフードC	型式：深形フード（ステンレス製 標準タイプ 防虫網付） 接続ダクト径：200φ 付属品：その他標準付属品一式	—	—	—	3	設置場所：1、2階 各室（図示） AT-200FGS5（三菱電機）
FS-6	ストレートシロッコファン ※非常用発電機と連動運転	型 式：消音形（接続ダクト：900×300）#2×4 風 量：10,800m3/h×200Pa 付属品：コントロールスイッチ、ウェザーカバー、速度調節器インバーター、 その他標準付属品一式	3	200	455.0w	2	設置場所：2階 電気室1 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 BFS-1000TU（三菱電機）								
FS-7	有圧換気扇 ※FE-28と連動運転	型 式：低騒音形（オールステンレス高耐食タイプ 羽根径：25cm） 風 量：550m3/h×30Pa 付属品：コントロールスイッチ、電動シャッター、バックガード、 ウェザーカバー、取付枠、速度調節器インバーター、 温湿度センサースイッチ、その他標準付属品一式	1	100	4.1w	1	設置場所：3階 排煙機室 ウェザーカバー：SUS製、防虫網付 電動シャッター、バックガード：SUS製 EF-25ASXB3（三菱電機）								
HF-1	排煙機	型 式：床置形シロッコファン（屋外仕様）NO. 7 風 量：57,600m3/h×400Pa 付属品：床置形防振架台、制御盤、その他標準付属品一式	3	200	18.5kW	1	設置場所：2階 受水槽置場 防炎性能認定品 エポキシ樹脂塗装 7SRMH（エバラ）								
HF-2	排煙機	型 式：床置形シロッコファン（屋外仕様）NO. 7 風 量：64,900m3/h×400Pa 付属品：床置形防振架台、制御盤、その他標準付属品一式	3	200	22kW	1	設置場所：2階 受水槽置場 防炎性能認定品 エポキシ樹脂塗装 7SRMH（エバラ）								
HF-3	排煙機	型 式：床置形シロッコファン（屋外仕様）NO. 8 風 量：118,000m3/h×400Pa 付属品：床置形防振架台、制御盤、その他標準付属品一式	3	200	55kW	1	設置場所：3階 排煙機置場 防炎性能認定品 エポキシ樹脂塗装 10SRP3H（エバラ）								
HF-4	排煙機	型 式：床置形シロッコファン（屋外仕様）NO. 4 1/2 風 量：21,700m3/h×400Pa 付属品：床置形防振架台、制御盤、その他標準付属品一式	3	200	7.5kW	1	設置場所：3階 排煙機室 防炎性能認定品 エポキシ樹脂塗装 41/2SRMH（エバラ）								

注記

※１．標準付属品には、吊り金具等、標準的に必要な部材をいう。

※２．パイプフードはメーカー標準色の焼付塗装を施す。

※３．FD付とは、防火ダンパー付のパイプフード、ウェザーカバーを示す。

工事名称	（仮称）糸満市文化・平和・観光振興センター建設工事（機械）		
工事場所	糸満市潮崎町1丁目1番2の一部		
竣工年月	令和3年10月		
発注機関	糸満市 企画開発部 政策推進課		
施 工 （株）沖縄プラスチック産業 三幸開発 建設工事共同企業体	図面名称 換気機器表（3）		図面番号 M-23
	縮 尺 —		