

別記様式第3号（第6条関係）

公表一覧表（糸満市）

| NO | 防火対象物名称 | 防火対象物所在地     | 違反内容            |                                |         | その他消防長が必要と認める事項 |     |
|----|---------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------|-----|
|    |         |              | 指摘事項            | 根拠法令                           | 違反の位置   | 公表日             | その他 |
| 1  | 福楽      | 糸満市真栄里 2015  | 自動火災報知設備<br>未設置 | 消防法第 17 条第 1 項<br>消防法施行令第 21 条 | 防火対象物全体 | 令和 6 年 12 月 3 日 |     |
| 2  | かしわ歯科   | 糸満市糸満 1473-2 | 自動火災報知設備<br>未設置 | 消防法第 17 条第 1 項<br>消防法施行令第 21 条 | 防火対象物全体 | 令和 7 年 10 月 3 日 |     |
|    |         |              |                 |                                |         |                 |     |
|    |         |              |                 |                                |         |                 |     |
|    |         |              |                 |                                |         |                 |     |
|    |         |              |                 |                                |         |                 |     |
|    |         |              |                 |                                |         |                 |     |