

公表一覧表（糸満市）

NO	防火対象物名称	防火対象物所在地	違反内容			その他消防長が必要と認める事項	
			指摘事項	根拠法令	違反の位置	公表日	その他
1	福楽	糸満市真栄里 2015	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和6年12月3日	
2	かしわ歯科	糸満市糸満 1473-2	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和7年10月3日	
3	養老マンション (グリーン フィールド)	糸満市兼城 505-3	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和7年10月22日	
4	コーポエントピア (カジュアル 居酒屋さとう、 居酒屋 大漁船)	糸満市西崎 6-11-3	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第17条第1項 消防法施行令第21条	防火対象物全体	令和7年12月9日	

5	大田アパート (糸満弁当、 Café MONDOOR(モンド ア))	糸満 967-11	自動火災報知設備 が未設置のため火 災の早期発見が遅 れ避難や初期消火 に影響が生じるお それがある。	消防法第 17 条第 1 項 消防法施行令第 21 条	防火対象物全体	令和 8 年 2 月 24 日	