

公表一覧表（糸満市）

NO	防火対象物名称	防火対象物所在地	違反内容			その他消防長が必要と認める事項	
			指摘事項	根拠法令	違反の位置	公表日	その他
1	福楽	糸満市真栄里 2015	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第 17 条第 1 項 消防法施行令第 21 条	防火対象物全体	令和 6 年 12 月 3 日	
2	かしわ歯科	糸満市糸満 1473-2	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第 17 条第 1 項 消防法施行令第 21 条	防火対象物全体	令和 7 年 10 月 3 日	
4	大田アパート (糸満弁当、 Café MONDOOR(モンドア))	糸満 967-11	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。	消防法第 17 条第 1 項 消防法施行令第 21 条	防火対象物全体	令和 8 年 2 月 24 日	