

[illegible]

試験項目	採水箇所	JA沖縄喜屋武出荷場	B氏宅給水栓	糸満・豊見城し尿処理場給水栓	糸満市水道部与座ポンプ場	北波平公民館給水栓	糸満市電管事業組合事務所給水栓	糸満市役所裏バス停給水栓	摩文仁公民館給水栓	水質基準
	糸満市字喜屋武地内 気温:24.2℃ 水温:23.5℃	糸満市字武富溝原地内 気温:23.5℃ 水温:22.4℃	糸満市西崎町内 気温:24.5℃ 水温:22.0℃	沖縄県企業局給水点 気温:24.0℃ 水温:19.5℃	糸満市字北波平地内 気温:22.8℃ 水温:20.8℃	糸満市字糸満地内 気温:22.0℃ 水温:21.0℃	糸満市潮崎町1丁目地内 気温:24.7℃ 水温:22.5℃	糸満市字摩文仁地内 気温:23.8℃ 水温:22.0℃		
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/L以下
臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05mg/L以下
塩化物イオン	18.5	18.6	18.5	18.4	18.3	18.7	18.9	18.8	18.8	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300mg/L以下
蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2mg/L以下
ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00001mg/L以下
2-メチルイソホルネオール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
フェノール類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	3mg/L以下
pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁 度	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	2度以下
残留塩素	0.50	0.52	0.54	0.70	0.62	0.52	0.52	0.42	0.42	

[illegible]