[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 4 月 21 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:24.9℃ 水温:27.0℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:25.5℃ 水温:25.9℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:26.7℃ 水温:24.0℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:27.0℃ 水温:22.1℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:25.0℃ 水温:25.0℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:26.7℃ 水温:24.6℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:25.8℃ 水温:26.0℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:28.5℃ 水温:25.4℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | − | − | − | − |  | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4−ジオキサン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00005mg/L以下 |
| ベンゼン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | 0.0041 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0055 | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.026 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.037 | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.0095 | 0.0090 | 0.010 | 0.0074 | 0.0077 | 0.0087 | 0.0095 | 0.011 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | 0.0044 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0049 | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.32 |  |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （管理目標）

採取年月日:令和 8 年 4 月 21 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:24.9℃ 水温:27.0℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:25.5℃ 水温:25.9℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:26.7℃ 水温:24.0℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:27.0℃ 水温:22.1℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:25.0℃ 水温:25.0℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:26.7℃ 水温:24.6℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:25.8℃ 水温:26.0℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:28.5℃ 水温:25.4℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| ウラン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下(暫定) |
| ニッケル及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.004mg/L以下 |
| トルエン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.4mg/L以下 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| 二酸化塩素 | − | − | − | − | | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| ジクロロアセトニトリル | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 抱水クロラール | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下(暫定) |
| 農薬類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 残留塩素 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.32 | 1mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 遊離炭酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 20mg/L以下 |
| 1.1.1-トリクロロエタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| メチル-t-ブチルエーテル | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | − | − | − | − | − | − | − | − | 3mg/L以下 |
| 臭気強度(TON) | − | − | − | − | − | − | − | − | 3以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1度以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5程度 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | − | − | − | − | − | − | − | − | −1程度以上とし、極力0に近づける |
| 従属栄養細菌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2000個/mL以下(暫定) |
| 1,1-ジクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1mg/L以下 |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 5 月 25 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:28.0℃ 水温:28.3℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:28.2℃ 水温:26.5℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:27.0℃ 水温:25.0℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:28.2℃ 水温:23.5℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:28.2℃ 水温:26.2℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:28.0℃ 水温:26.8℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:28.8℃ 水温:28.2℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:27.8℃ 水温:26.0℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | − |  | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | − | − | − | − |  | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4−ジオキサン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00005mg/L以下 |
| ベンゼン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.42 | 0.32 | 0.32 |  |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 6 月 29 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:33.2℃ 水温:30.0℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:30.0℃ 水温:27.0℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:30.0℃ 水温:27.0℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:20.1℃ 水温:24.3℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:29.2℃ 水温:26.7℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:29.8℃ 水温:28.2℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:30.5℃ 水温:30.2℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:28.2℃ 水温:27.0℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | − | − | − | − |  | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4−ジオキサン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00005mg/L以下 |
| 塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.38 | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.32 | 0.28 |  |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 7 月 21 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:32.5℃ 水温:34.1℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:31.8℃ 水温:30.8℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:32.8℃ 水温:33.2℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:32.5℃ 水温:27.5℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:33.5℃ 水温:30.5℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:32.5℃ 水温:30.2℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:34.5℃ 水温:31.5℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:31.8℃ 水温:30.0℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00005mg/L以下 |
| ベンゼン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.0088 | 0.0093 | 0.0098 | 0.013 | 0.013 | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | 0.004 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0046 | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 89 | 91 | 86 | 88 | 90 | 92 | 91 | 90 | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.40 | 0.4 | 0.44 | 0.74 | 0.54 | 0.40 | 0.56 | 0.38 | |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （管理目標設定項目）

採取年月日:令和 8 年 7 月 21 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:32.5℃ 水温:34.1℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:31.8℃ 水温:30.8℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:32.8℃ 水温:33.2℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:32.5℃ 水温:27.5℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:31.8℃ 水温:29.8℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:32.5℃ 水温:30.2℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:34.5℃ 水温:31.5℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:33.5℃ 水温:30.5℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| ウラン及びその化合物 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| ニッケル及びその化合物 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.004mg/L以下 |
| トルエン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.4mg/L以下 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.08mg/L以下 |
| 亜塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| 二酸化塩素 | − | − | − | − | | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| ジクロロアセトニトリル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 抱水クロラール | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| 農薬類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
| 残留塩素 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.74 | 0.54 | 0.40 | 0.56 | 0.38 | 1mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| 遊離炭酸 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20mg/L以下 |
| 1.1.1-トリクロロエタン | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.3mg/L以下 |
| メチル-t-ブチルエーテル | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 3mg/L以下 |
| 臭気強度(TON) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3以下 |
| 蒸発残留物 | 89 | 91 | 86 | 88 | 90 | 92 | 91 | 90 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1度以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5程度 |
| 腐食性(ランゲリア指数) | −1.5 | −1.4 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.5 | −1.6 | −1.4 | −1程度以上とし、極力0に近づける |
| 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 2000個/mL以下(暫定) |
| 1,2-ジクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1mg/L以下 |
| PFHxS※2 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 0.000005mg/L |
| | | | | | | | | | |

※2　ペルフルオロヘキサンスルホン酸。要検討項目。

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 8 月 24 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:32.0℃ 水温:32.5℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:29.8℃ 水温:30.5℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:33.8℃ 水温:29.5℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:32.8℃ 水温:28.0℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:30.5℃ 水温:30.0℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:33.0℃ 水温:30.3℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:29.5℃ 水温:30.0℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:30.0℃ 水温:30.3℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00005mg/L以下 |
| 塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 21.8 | 22.4 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.60 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.28 | |

[ 糸満市水道部 ]

# 水質試験検査結果表 （基準項目）

採取年月日:令和 8 年 9 月 28 日

| 採水箇所 / 試験項目 | JA沖縄喜屋武出荷場<br>糸満市字喜屋武地内<br>気温:30.8℃ 水温:33.0℃ | B氏宅給水栓<br>糸満市字武富溝原地内<br>気温:28.5℃ 水温:31.0℃ | 糸満・豊見城し尿処理場給水栓<br>糸満市西崎町内<br>気温:32.5℃ 水温:29.5℃ | 糸満市水道部与座ポンプ場<br>沖縄県企業局給水点<br>気温:29.2℃ 水温:27.6℃ | 北波平公民館給水栓<br>糸満市字北波平地内<br>気温:28.2℃ 水温:29.7℃ | 糸満市電管事業組合事務所給水栓<br>糸満市字糸満地内<br>気温:30.0℃ 水温:29.5℃ | 糸満市役所裏バス停給水栓<br>糸満市潮崎町1丁目地内<br>気温:29.5℃ 水温:31.5℃ | 摩文仁公民館給水栓<br>糸満市字摩文仁地内<br>気温:29.5℃ 水温:30.7℃ | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| PFOS及びPFOA | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00005mg/L以下 |
| 塩素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 200mg/L以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | − | − | − | − | − | − | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | − | − | − | − | − | − | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭　気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁　度 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 2度以下 |
| 残留塩素 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.60 | 0.50 | 0.38 | 0.22 | 0.26 | |